



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Самарской области)**

ул. Галактионовская 193, г. Самара, 443100
тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

04.02.2022 № 630-2-4-8

Директору
ООО «БТИ-Гарант»

Ананьеву А.А.

ул. Пролетная, д. 18, оф. 26, г. Самара,
443016

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Ваше обращение от 28.01.2022 № 16 рассмотрено.

Сообщаю, что земельный участок с кадастровым номером № 63:17:0801003:135, расположенный в с.п. Черноречье МСПП «Юбилейное, 1 отделение», Волжского района городского округа Самара, отведенный под жилую застройку, попадает в зону 1% обеспеченности паводка.

В соответствии с п. 14.6 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается в зонах возможного затопления, не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты.

По состоянию на 01.02.2022 г., уровень 1 % обеспеченности паводка в границах г. Самара и на прилегающей к ней территории принимается на отметке 36,5 мБС.

С учетом требований п. 13.6 СП 42.13330.2016 данная отметка при планировке территории должна быть увеличена на 0,5 м для исключения подтопления территорий паводковыми водами, с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

В соответствии с ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий», при подготовке проектов планировки территории, разрабатываемых в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий муниципального образования, в разделе проектной документации «Перечень мероприятий по делам гражданской обороны, мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» должны быть обозначены границы зон, в пределах которых новое строительство запрещено или где должны быть соблюдены требования перечисленных нормативных документов, а также отражены мероприятия по инженерной защите территории от затопления (подтопления), с обозначением соответствующих сооружений инженерной защиты.

Начальник Главного управления



О.В. Бойко